



Uputstvo za upotrebu

Digitalni sobni termostat

DST-Q3




Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

O proizvodnju:

Digitalni sobni termostat je namenjen za kontrolisanje temperature Vaših prostorija. Termostat po potrebi uključuje i isključuje Vaš sistem za zagrevanje ili hlađenje prostorija, u zavisnosti od podešene temperature.

Ožičavanje i puštanje u rad:

Pre prve upotrebe ovog proizvoda uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Pažljivo odaberite najpogodnije mesto za montiranje termostata. Ožičavanje i puštanje ovog proizvoda u rad poverite kvalifikovanom licu. Kvarovi i nezgode prouzrokovani nestručnom upotrebom ovog proizvoda nisu obuhvaćeni garancijom proizvođača. Vodite računa o maksimalnom opterećenju izlaznog releja termostata. Pažljivo proučite tehničke karakteristike ovog termostata i uređaja čiji rad se reguliše termostatom.



Kontakti za priključenje uređaja kojim se upravlja.

1. Uklonite zadnji deo kućišta termostata pritiskom na rezu koja se nalazi na gornjem delu uređaja.
2. Zadnji deo kućišta montirajte na zid pomoću priloženih šarafa i tipli. Napomena: Prilikom bušenja rupa u zidu uverite se da se ispod površine koju bušite ne nalazi nikakav mrežni kabl pod naponom ili vodovodna cev.
3. Odvijaćem odstranite šaraf sa poklopca kontakata koji se nalazi na zadnjem delu poklopca termostata koji ste pričvrstili na zid.
4. Izlazni relej termostata ima tri priključka 1(NC), 2(COM), 3(NO). Na ove priključke povezuju se priključni vodovi uređaja kojim se upravlja. Kontakti 2(COM) i 3(NO) su otvoreni ili mirni kontakti, dok su kontakti 1(NC) i 2(COM) zatvoreni ili radni kontakti. Zabranjeno je vršiti bilo kakvo ožičavanje dok je sistem pod naponom, to može dovesti do nesrećnog slučaja!
5. Nakon uspešnog ožičavanja postavite nazad poklopac releja i pričvrstite ga šrafom.
6. Postavite dve alkalne baterije (AAA 1.5V) u ležište baterija.
7. Termostat sada možete montirati na zadnju masku.

Podešavanje termostata:

Odabir režima rada termostata vrši se tasterom

Pozadinsko svetlo se aktivira nakon pritiska bilo kog tastera.

HEAT (Grejanje): podešavanje temperature tasterima + ili -

COOL (Hlađenje): podešavanje temperature tasterima + ili -

OFF (Zaštita od smrzavanja): pokreneće grejanje kada je temperatura ispod 7°C

Izbor osetljivosti uključenja kod grejanja:

Izbor osetljivosti uključenja kod grejanja: Zadržite pritisnuto 3 sekunde taster + i – pod režimom grejanja kako biste ušli u podešavanja osetljivosti uključenja (u rasponu od 0.2–2°C); Pritisnite + ili – kako biste podesili potrebnu vrednost, zatim pritisnite za potvrdu.

Izbor osetljivosti uključenja kod hlađenja:

Izbor osetljivosti uključenja kod hlađenja: Zadržite pritisnuto 3 sekunde taster + i – pod režimom hlađenja kako biste ušli u podešavanja osetljivosti uključenja (u rasponu od 0.2–2°C); Pritisnite + ili – kako biste podesili potrebnu vrednost, zatim pritisnite za potvrdu.

Kalibracija temperature:

Zadržite pritisnuto 3 sekunde taster + i – pod režimom OFF (zaštita od smrzavanja) kako biste ušli u podešavanja kalibracije termostata "CAL" (u rasponu od -3~+3°C); Pritisnite + ili – kako biste izabrali potrebnu vrednost, zatim pritisnite za potvrdu.

Resetovanje termostata

Pritisnite taster RESET na prednjem panelu termostata kako biste vratili termostat na fabrička podešavanja.

DST-Q3 Tehničke karakteristike:

- Opseg merenja temperature: 0-40°C u koracima 0,1 °C
- Opseg podešavanja temperature: 5-35 °C u koracima 0,5 °C
- Preciznost merenja temperature: ± 1 °C (na 20°C)
- Izbor osetljivosti uključenja: +0,2 do +2 °C
- Temperature skladištenja: -10°C do +60°C
- Opseg kalibracije termostata: ± 3 °C u koracima 0,1 °C
- Tip senzora: NTC 10 KΩ ±1% pri 25°C
- Napajanje: 2 x AAA 1.5V baterije (nisu u sklopu)
- Napon prekidanja: 24V AC / DC, 250V ~, 50Hz
- Priključna jačina struje: 6A (2A induktivnog opterećenja)
- Dimenzije (bez stalka): 118 x 80 x 26 mm
- Pozadinsko osvetljenje: Plavo

Oznaka: DST-Q3
 Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.